



检测报告

报告编号: R6C218314H11

委托单位: 信利电子有限公司

受检单位: 信利电子有限公司

受检单位地址: 汕尾市东城路信利工业城区内



检测类别: 废水(委托检测)

报告日期: 2026年3月23日

中山大学惠州研究院检测中心



报告编写说明

1. 本机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 本机构的采样和检测程序按照相关检测技术规范和本机构的程序文件和作业指导书执行。
3. 无  标识报告中的数据 and 结果，以及有  标识报告中表明不在本中心资质认定能力范围内的数据和结果，不具有社会证明作用，仅供委托方内部使用。
4. 本报告经涂改、增删均无效，无编辑、审核、授权签字人签字或签章无效。
5. 本报告只对来样或自采样品负检测技术责任，对不可复现的检测项目，检测结果仅对采样（检测）所代表的时间和空间负责。
6. 除客户特别申明外，所有超过规范或标准规定有效期的样品本检测中心将自行清理，均不留样保存。
7. 本报告未经本检测中心书面同意，任何人或单位不得用于广告、商品活动宣传等商业行为。
8. 委托方若对本报告有异议，请于报告收到之日起三天内向本检测中心书面提出，逾期一般不受理。
9. 对本报告若有疑问，请向本机构中山大学惠州研究院检测中心查询，来函来电请注明报告编号。
10. 本报告所使用的主要仪器设备不涉及租用、借用。

本机构联系方式：

地 址：广东省惠州市大亚湾西区科技创新园科技路 5 号研发孵化楼 A 栋 2 楼

邮政编码：516081

联系电话：0752-5280089

传 真：0752-5280079

人员信息

编辑: 赵志基
审核: 陈丽红
签发: 陈琪

采样时间: 2026年3月14日

采样人员: 梁豪、彭佳颖

检测时间: 2026年3月14日~2026年3月22日

检测人员: 陈欣、黄婷燕、罗超、陈琪、何惠颖、
陈芷欣



一、检测内容

检测类型	采样点位	采样依据	检测项目	检测频次
废水	DW001 废水排放口 (PCB 废水站)	《污水监测技术规范》 HJ 91.1-2019	总镍、总铜、pH 值、悬浮物、 化学需氧量、氨氮 (以 N 计)、 总氮 (以 N 计)、总磷 (以 P 计)、 石油类、氟化物、总氰化物、 总锌、五日生化需氧量	1 次
	DW002 含镍 废水车间排放口		总镍	1 次

二、检测依据

检测类型	检测项目	检测方法	检出限	设备名称、型号 及编号
废水	总镍	《水质 镍的测定 火焰原子吸收 分光光度法》GB/T 11912-1989	0.05 mg/L	原子吸收光谱仪 ZA3000 SYSUHZ/TC-1-069
	总铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987	0.05 mg/L	原子吸收光谱仪 ZA3000 SYSUHZ/TC-1-069
	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	0.01(无量纲)	便携式电导率/ 溶解氧仪/PH 计 SX836 SYSUHZ/TC-1-298
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	4 mg/L	电子天平 BSM-220.4 SYSUHZ/TC-1-685
	化学 需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	4 mg/L	酸碱式滴定管 50mL SYSUHZ/TC-1-635
	氨氮 (以 N 计)	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分 光光度法》HJ 535-2009	0.025 mg/L	紫外可见 分光光度计 SP-756P SYSUHZ/TC-1-310
	总氮 (以 N 计)	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸 钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012	0.05 mg/L	紫外可见 分光光度计 P1 SYSUHZ/TC-1-509
	总磷 (以 P 计)	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光 光度法》GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	紫外可见 分光光度计 SP-756P SYSUHZ/TC-1-310

检测类型	检测项目	检测方法	检出限	设备名称、型号及编号
废水	石油类	《水质 石油类和动植物的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JLBG-125U SYSUHZ/TC-1-305
	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987	0.05 mg/L	离子计 PXS-270 SYSUHZ/TC-1-185
	总氰化物	《水质 氰化物的测定 容量和分光光度法》HJ 484-2009 方法 2	0.004 mg/L	紫外可见分光光度计 SP-756P SYSUHZ/TC-1-310
	总锌	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987	0.05 mg/L	原子吸收光谱仪 ZA3000 SYSUHZ/TC-1-069
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	0.5 mg/L	溶解氧测定仪 JPSJ-605F SYSUHZ/TC-1-617

---本页以下空白---



三、检测结果

废水

单位: mg/L (备注除外)

采样点位	样品编号	样品性状	检测项目	检测结果	标准限值 ^a
DW001 废水排放口 (PCB 废水站)	6314H1 S0101	无色、无味、 无浮油、透明	总镍	ND	0.5
			总铜	ND	0.5
			pH 值 (无量纲)	7.4 (25.3℃)	6~9
			悬浮物	9	30
			化学需氧量	10	80
			氨氮 (以 N 计)	0.215	10 ^c
			总氮 (以 N 计)	9.30	20
			总磷 (以 P 计)	0.24	0.5 ^c
			石油类	0.10	2.0
			氟化物	0.19	10
DW002 含镍 废水车间排放口	6314H1 S0201	无色、无味、 无浮油、透明	总氰化物	ND	0.2
			总锌	ND	1.0 ^b
			五日生化需氧量	2.2	20 ^c

备注: 1.“a”参考广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)表 2 非珠三角水污染物排放标准限值;

“b”参考《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表 3 水污染物特别排放标准限值;

“c”参考广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)表 4 第二类污染物最高允许排放浓度其他排污单位的一级标准限值。

2.“ND”表示检测结果低于检出限。

3.DW001 废水排放口 (PCB 废水站) 的流量: 25.19 m³/h; DW002 含镍废水车间排放口的流量: 4.12 L/s。

4.检测时工况: DW001废水排放口 (PCB废水站): 60%; DW002含镍废水车间排放口: 83%。

5.工况和流量由受检单位提供。

6.天气情况: 晴。

附件一: 采样点位示意图



---本页以下空白---

2011

附件二: 采样照片



附件三: 质控措施

检测项目	标准样品编号	质控标准值 控制范围	实测值	评价结果
总镍 (mg/L)	Z-844	0.167±0.007	0.168	合格
总铜 (mg/L)	Z-844	0.412±0.022	0.395	合格
化学需氧量 (mg/L)	Z-902	33.8±2.8	32.4	合格
氨氮 (以 N 计) (mg/L)	Z-903	14.3±1.0	13.8	合格
总磷 (以 P 计) (mg/L)	Z-892	1.60±0.14	1.62	合格
氟化物 (mg/L)	Z-896	3.13±0.29	3.18	合格
总锌 (mg/L)	Z-844	0.749±0.039	0.730	合格
五日生化需氧量 (mg/L)	Z-912	41.2±3.2	40.8	合格

报告结束